

Мы, нижеподписавшиеся, представители ГБУ «Жилищник р-на Хамовники»

Вед. инж. ПТО Меньшикова Т.А.

Чистильщики: Никишин Р.А., Коршунов Н.В.

Составили настоящий акт о том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов от газовых водонагревателей в доме № 11/22 корп. № _____ стр. № _____ по улице **1-Неопалимовский пер.** с целью установления пригодности их к эксплуатации, для отвода продуктов сгорания от газового оборудования.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

1. Обособленный дымоход имеется в кв.№ 1-30

2. Неособобленные дымоходы имеются в кв.№ _____ нет _____

3. Сечение дымоходов составляет _____ 130*130 _____

4. Дымоходы выполнены из _____ кр. кирпича _____

5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют _____ 38см _____

6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстий для присоединения ЖСТ от газовых приборов, заделаны.

7. Дымоходы имеют карманы для прочистки, глубиной не менее 25 см.

8. Дымоходные трубы находятся вне зоны ветрового подпора.

9. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах, указать № квартир, расстояние от наружной поверхности стены, наличие или отсутствие уплотнения)

10. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке имеются в кв.№ _____

11. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.

12. Плотность всех дымоходов проверена «задымлением».

13. Тяга в дымоходах на день проверки имеется.

14. Оголовки на крыше в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № квартир)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Дымоходы от газовых приборов в кв.№ 1-30

отвечают техническим условиям и могут быть допущены к эксплуатации.

Дымоходы от газовых приборов в кв.№ --нет

не отвечают техническим условиям и не могут быть допущены к эксплуатации.

Представитель ГБУ «Жилищник района Хамовники» _____

Т.А.Меньшикова

Чистильщики _____

Н.В.Коршунов

Р.А.Никишин

