АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов в газифицированных помещениях

г. Москва «20 » мая 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся вед. инженер ПТО ГБУ «Жилищник района Хамовники» Меньшикова Т.А.

начальник эксплуатационного участка №

Чистильщики: Никишин Р.А. Коршунов Н.В.

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов с обходом квартир по адресу: **Оболенский пер., д. 9, корп. 3**

с целью определения работоспособности системы вентиляции в соответствии со СНиП.

Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

Пригодность	Выявленные нарушения
Да	**Нет**

На основании норматива г. Москвы по эксплуатации системы вентиляции жилых зданий" ЖНМ-2004/02, утвержденного и введенного в действие постановления Правительства Москвы от 02.11.2004 N 758-ПП (ред. от 30.01.2013) «Об утверждении нормативов по эксплуатации жилищного фонда»

Работы по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции осуществляются по план-графику и обязательны для выполнения в режиме повторяемых годичных циклов.

- плановые и внеплановые осмотры (с одновременным устранением мелких неисправностей и выявлением фактов самовольного переустройства вентиляционных каналов/коробов);

(подпись) Меньшикова Т.А.

(подпись) Никишин Р.А.

(подпись) Коршунов Н.В.

(подпись)